



**ALVA-Serie
Pollerleuchte**

Ausführliche Bedienungsanleitung

| Version | Datum | Anmerkung |
|----------------|--------------|---|
| BA008894_00 | 05.10.2015 | Erste Ausgabe |
| BA008894_01 | 23.02.2016 | Kapitel 3: Neue Zeichnungen |
| BA008894_02 | 26.05.2016 | Kapitel 5: Bildkorrektur Kapitel 7: Technische Daten erweitert |
| BA008894_03 | 21.12.2022 | Kapitel 7: RAL geändert in 7024 |

© ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg

Änderungen vorbehalten.
Vervielfältigungen, auch Übersetzungen in andere Sprachen oder Wiederverwendungen von
Inhalten für andere Zwecke, dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung der Firma ESYLUX
GmbH erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Informationen zum Dokument | 4 |
| 1.1 | Herstelleradresse | 4 |
| 1.2 | Haftung und Schäden..... | 4 |
| 1.3 | Produkt-Identifizierung | 4 |
| 1.4 | Hervorhebungen im Text | 5 |
| 1.5 | Warnhinweise | 6 |
| 2 | Grundlegende Sicherheitsinformationen | 7 |
| 2.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 7 |
| 2.2 | Sicherheitsvorschriften | 7 |
| 3 | Produktbeschreibung | 8 |
| 3.1 | Mechanischer Aufbau | 10 |
| 3.2 | Lichtverteilungskurve..... | 12 |
| 3.3 | Typenschild | 12 |
| 4 | Montage und Anschluss | 13 |
| 4.1 | Initialisierungsphase | 16 |
| 4.2 | Werksprogramm | 16 |
| 4.3 | Regelbetrieb | 17 |
| 5 | Einstellungen | 18 |
| 5.1 | ALVA BL..... | 18 |
| 5.1.1 | Beleuchtung ein-/ausschalten..... | 18 |
| 5.2 | ALVA BL mit DALI-Schnittstelle..... | 18 |
| 5.2.1 | Leuchte ein-/ausschalten und dimmen | 18 |
| 5.3 | ALVA BL mit DALI-Schnittstelle und Bewegungsmelder | 18 |
| 5.3.1 | Beleuchtung ein-/ausschalten..... | 18 |
| 5.3.2 | Dämmerungsschalter aktivieren | 19 |
| 5.3.3 | Dämmerungsschaltwert einstellen..... | 20 |
| 5.3.4 | Nachlaufzeit für Beleuchtungsdauer einstellen..... | 21 |
| 5.3.5 | Orientierungslicht einstellen..... | 22 |
| 5.3.6 | Nachlaufzeit für Orientierungslicht einstellen..... | 24 |
| 5.3.7 | Vollautomatik-Modus | 25 |
| 5.3.8 | Master- / Slave-Schaltung | 26 |
| 5.3.9 | Weitere Einstellungen per Fernbedienung | 28 |
| 6 | Wartung | 29 |
| 6.1 | Reinigung..... | 29 |
| 6.2 | Störungsbehebung | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 7 Technische Daten | 31 |
| 8 EG-Konformitätserklärung | 32 |
| 9 Entsorgung | 32 |
| 10 ESYLUX Herstellergarantie | 32 |

1 Informationen zum Dokument

Die Bedienungsanleitung beinhaltet ausführliche Informationen über die Funktionen, Inbetriebnahme und Montage der beschriebenen Geräte.

Das jeweils aktuelle Dokument ist online unter www.esylux.com verfügbar und kann im DIN A4-Format ausgedruckt werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig bis zum Ende durch und beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise.

1.1 Herstelleradresse

Adresse

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg, Deutschland
Internet: www.esylux.com
E-Mail: info@esylux.com

1.2 Haftung und Schäden

Das Produkt ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung bestimmt. Diese wird im gleichnamigen Kapitel dieser Anleitung beschrieben. Änderungen, Modifikationen oder Lackierungen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Schäden. Wenn das Gerät beschädigt ist, geben Sie es an die Verkaufsstelle zurück.

1.3 Produkt-Identifizierung

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |
|---------------|----------------------------|
| EL10820007 | BL-ALV 20 018 830 ANT |
| EL10820014 | BL-ALV 20 018 830 WHT |
| EL10820021 | BL-ALV 20 018 840 ANT |
| EL10820038 | BL-ALV 20 018 840 WHT |
| EL10820045 | BL-ALV 20 018 830 ANO |
| EL10820052 | BL-ALV 20 018 830 WHO |
| EL10820069 | BL-ALV 20 018 840 ANO |
| EL10820076 | BL-ALV 20 018 840 WHO |
| EL10820205 | BL-ALV 20 018 830 ANT DALI |
| EL10820212 | BL-ALV 20 018 830 WHT DALI |
| EL10820229 | BL-ALV 20 018 840 ANT DALI |

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung |
|---------------|------------------------------|
| EL10820236 | BL-ALV 20 018 840 WHT DALI |
| EL10820243 | BL-ALV 20 018 830 ANO DALI |
| EL10820250 | BL-ALV 20 018 830 WHO DALI |
| EL10820267 | BL-ALV 20 018 840 ANO DALI |
| EL10820274 | BL-ALV 20 018 840 WHO DALI |
| EL10820403 | BL-ALV 20 018 830 ANT A DALI |
| EL10820410 | BL-ALV 20 018 830 WHT A DALI |
| EL10820427 | BL-ALV 20 018 840 ANT A DALI |
| EL10820434 | BL-ALV 20 018 840 WHT A DALI |
| EL10820441 | BL-ALV 20 018 830 ANO A DALI |
| EL10820458 | BL-ALV 20 018 830 WHO A DALI |
| EL10820465 | BL-ALV 20 018 840 ANO A DALI |
| EL10820472 | BL-ALV 20018840 WHO A DALI |

Orientierungs- hilfe

1.4 Hervorhebungen im Text

Um die Lesbarkeit der Gebrauchsanleitung zu erleichtern, sind Informationen mit unterschiedlichen Kennzeichen hervorgehoben.

Diese Symbole haben folgende Bedeutung:

- < > kennzeichnen Tasten
- Grau** kennzeichnet eine Funktion
- kennzeichnet eine Handlungsaufforderung
- ✓ kennzeichnet Handlungsergebnisse und Resultate



Wichtige und nützliche Zusatzinformationen zu diesem Thema



Hohe elektrische Spannung

1.5 Warnhinweise

Warnhinweise sind zu Beginn des jeweiligen Kapitels aufgeführt, wenn eine Gefahrensituation besteht.

Die Warnhinweise mit den Signalwort GEFAHR bezieht sich auf Personenschäden. Das Signalwort ACHTUNG weist auf mögliche Sachschäden hin.

Die Signalwörter haben folgende genauere Bedeutungen:

GEFAHR!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd. Die Nichtbeachtung des Warnhinweises kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd. Die Nichtbeachtung des Warnhinweises kann den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

VORSICHT!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigeren Risikograd. Die Nichtbeachtung des Warnhinweises kann eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor Situationen, bei der die Nichtbeachtung des Hinweises zu Sachschäden führen kann.

2 Grundlegende Sicherheitsinformationen

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die ESYLUX ALVA BL-Serie darf nur für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- Montage im Außenbereich zum Aufschrauben auf ein Fundament.
- Die Leuchte ist für Wegbeleuchtung wie z. B. Gärten oder Einfahrten bestimmt.



Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.



Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Die Leuchte ist für Netzweiterleitung geeignet. Maximaler Gesamtstrom der Netzanschlussklemme: 10 A.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung schließt der Hersteller dadurch entstandene Personen- und Sachschäden aus.

2.2 Sicherheitsvorschriften

Fachpersonal!

Die Montage und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten an 230 V Netzspannung darf nur von Elektroinstallateuren oder Elektrofachkräften unter Berücksichtigung der landesspezifischen Vorschriften vorgenommen werden.

 **GEFAHR!**



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Beachten Sie immer die 5 Sicherheitsregeln:
 1. Freischalten
 2. Gegen Wiedereinschalten sichern
 3. Spannungsfreiheit feststellen
 4. Erden und Kurzschließen
 5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.

⚠ GEFAHR!**Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei indirekter Berührung!**

- Sichern Sie den Stromkreis mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutz).
- Die DALI Schnittstelle wird nicht durch sichere Kleinspannung versorgt (SELV).
- Zwischen der Niederspannung und der DALI bzw. 1-10V Schnittstelle besteht nur eine einfache Isolierung (Basisisolierung). Die zu verwendenden Steuergeräte müssen einen entsprechenden Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstellen.

ACHTUNG!**Zerstörung des DALI-EVGs durch falschen Anschluss!**

- Beachten Sie die DALI-Spezifikationen (IEC 62386)

3 Produktbeschreibung

Funktionsweise

Die ESYLUX ALVA BL-Serie ist für den Einsatz als Pollerleuchte im Außenbereich konzipiert. Durch blendfreies und nach unten gerichtetes Licht (bei Varianten mit transparentem Diffusor) im 360° Abstrahlwinkel ist eine optimale Wegausleuchtung wie z. B. von Gärten oder Einfahrten möglich. Der Abstrahlwinkel kann optional durch eine Abdeckmaske (Zubehör) flexibel eingegrenzt werden.

Die fest eingebauten LEDs haben einen geringen Energiebedarf.

Die ALVA BL Leuchte ist in mehreren Ausführungen erhältlich:

ALVA BL Leuchte

BL-ALV xx xxx 830 xxx und BL-ALV xx xxx 840 xxx



Die Steuerung der Leuchte erfolgt durch externe Geräte, z. B. durch Lichtschalter.

ALVA BL Leuchte mit DALI-Schnittstelle

BL-ALV xx xxx 830 xxx DALI und BL-ALV xx xxx 840 xxx DALI

Eine in der Pollerleuchte optional integrierte DALI-Schnittstelle (Digital Addressable Lighting Interface) empfängt Steuertelegramme und regelt gleichzeitig alle in der DALI-Gruppe angeschlossenen Leuchten.



Steuerung der Leuchte erfolgt über die DALI-Schnittstelle.


| Funktion | Nutzen |
|---------------------------------------|--|
| Beleuchtung ein- / ausschalten | Die Leuchte wird über DALI-Schnittstelle ein- und ausgeschaltet. |
| Beleuchtung dimmen | Beleuchtungsstärke wird über DALI-Schnittstelle gedimmt. |

ALVA BL Leuchte mit DALI-Schnittstelle und Bewegungsmelder

BL-ALV xx xxx 830 xxx A DALI und BL-ALV xx xxx 840 xxx A DALI


Leuchten mit integriertem Bewegungsmelder ermöglichen eine automatische und bedarfsgerechte Wegausleuchtung. Der Bewegungsmelder steuert die Pollerleuchte bei detektierter Bewegung in Abhängigkeit vom voreingestellten Helligkeits-Sollwert. Der Bewegungsmelder kann als Dämmerungsschalter genutzt werden.

Die Leuchten mit Bewegungsmelder haben eine Spannungsversorgung für 2-polige DALI-Steuerleitungen (30 mA). Andere DALI Bus-Komponenten wie zum Beispiel ALVA BL-Leuchten können ca. 16 der 30 mA nutzen.

 Die Einstellungen des Bewegungsmelders sind nur per Fernbedienung möglich. Die Steuerung der Leuchte erfolgt über den Bewegungsmelder und die DALI-Schnittstelle.


Mit DALI-Schnittstelle und Bewegungsmelder

| Funktion | Nutzen |
|---|--|
| Beleuchtung ein- / ausschalten | Die Leuchte wird ein- und ausgeschaltet |
| Bewegungsmelder-Funktion | Der integrierte Bewegungsmelder detektiert in seinem Erfassungsbereich Bewegung von Lebewesen und schaltet die Leuchte bei veränderten Lichtverhältnissen ein- oder aus. |
| Beleuchtungsstärke einstellen | Die Beleuchtungsstärke der Leuchte einstellen. |
| Dämmerungsschalter-Funktion | Steuerung der Beleuchtung ausschließlich auf Grundlage von Helligkeits-Sollwerten. |
| Orientierungslicht einstellen | Dezente Orientierungsbeleuchtung wie z. B. Eingangsbereiche im Dunkeln. |
| Nachlaufzeit für Orientierungslicht einstellen | Die Nachlaufzeit für die Leuchtdauer der Leuchte bestimmen, wenn keine Bewegung mehr im Erfassungsbereich detektiert wird. |
| Vollautomatik-Modus | Automatische Steuerung der Beleuchtung bei detektierter Bewegung. |
| Master- / Slave-Schaltung | Erfassungsbereich des Bewegungsmelders erweitern. |

 Die ausführlichen Funktionsbeschreibungen finden Sie im Kapitel Einstellungen, S. 18


3.1 Mechanischer Aufbau

Abmessungen




Bestandteile


Pollerleuchte mit DALI-Schnittstelle




1. Montageplatte
2. Leuchte

Pollerleuchte mit DALI-Schnittstelle und Bewegungsmelder

1. Montageplatte
2. Leuchte
3. Linsenmaske
4. Bewegungsmelder


Bewegungsmelder: Erfassungsbereich und Reichweite

- Der Erfassungsbereich umfasst ca. 140°.
- Die Erfassungreichweite je Richtung beträgt 3 m in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung.




Linsenmaske zum Begrenzen des Erfassungsbereichs

3.2 Lichtverteilungskurve



3.3 Typenschild

Typenschild-
merkmale




1. Artikelbezeichnung
2. Artikelnummer
3. Technische Daten

4 Montage und Anschluss


So befestigen Sie die Montageplatte:

Bodenmontage

- Befestigen Sie die Leuchte auf der Montageplatte und verschrauben Sie diese mit beiliegenden Sicherheitsschrauben.



- Öffnen Sie die Anschlussdose und schließen Sie das Netzkabel sowie die Leuchte gemäß Anschlussplan an.



Anschluss

Die Leuchten können je nach Variante einzeln oder parallel angeschlossen werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Schalten Sie die Leitung spannungsfrei.
- Prüfen Sie, ob die Leitung spannungsfrei ist.

ALVA BL Leuchte ohne Bewegungsmelder

BL-ALV xx xxx 8x0 xxx


So schließen Sie die Leuchte an:

- Schließen Sie die Leuchte gemäß Anschlussplan an.
 1. Schutzleiter
 2. Neutraleiter
 3. Außenleiter 230 V ~

Anschluss- klemmen

Anschlussplan

Es können maximal 40 Pollerleuchten durchgeschleift werden.



ALVA BL Leuchte mit DALI-Schnittstelle ALVA BL Leuchte mit DALI-Schnittstelle und Bewegungsmelder

BL-ALV xx xxx 8x0 xxx DALI und BL-ALV xx xxx 840 xxx A DALI

ACHTUNG!

Zerstörung der DALI-EVG durch falschen Anschluss!


- Beachten Sie die DALI-Spezifikationen (IEC 62386)

So schließen Sie die Leuchte an:

- Schließen Sie die Leuchte gemäß Anschlussplan an.
 1. Schutzleiter
 2. Neutraleiter
 3. Außenleiter
 4. DALI-Schnittstelle

**Anschluss-
klemmen****Anschlussplan**

Es können maximal 40 Pollerleuchten durchgeschleift werden.

**ACHTUNG!****DALI-Anschlüsse nicht verpolen!**

Die Pollerleuchte mit Bewegungsmelder ist mit einer integrierten Spannungsversorgung für die DALI-Schnittstelle mit 30 mA ausgestattet. Andere DALI Bus-Komponenten, wie zum Beispiel ALVA DALI BL-Leuchten, können ca. 16 der 30 mA nutzen. Der Bewegungsmelder ist ein DALI-Steuergerät mit integrierter DALI-Schnittstelle. Die Adressierung der Teilnehmer/ EVGs ist nicht notwendig. Alle EVGs werden über die Broadcast-Adresse gleichzeitig angesprochen.



An einer Dali-Gruppe können parallel max. 8 Pollerleuchten mit Bewegungsmelder angeschlossen werden.

DALI Switch-Geräte anschließen


An die DALI-Schnittstelle können DALI-Switch-Geräte angeschlossen werden. Mit DALI-Switch-Geräten werden nicht-DALI-fähige Geräte eingebunden, beispielsweise Lüfter oder Leinwandsteuerungen.

DALI-Switch-Geräte sind Zubehör. Das Modell SW DALI Full Automation (Artikel-Nr. EP10427473) ist werkseitig auf Vollautomatik mit einer Nachlaufzeit von 30 Minuten eingestellt. Das Modell SW DALI Semi Automation (Artikel-Nr. EP10427480) ist werkseitig auf Halbautomatik mit einer Nachlaufzeit von sechs Minuten eingestellt. Die Werkseinstellungen beider Modelle sind mittels Fernbedienung änderbar. Weitere Informationen über diese Geräte auf www.esylux.com.


Der DALI-Switch schaltet unabhängig vom Dämmerungswert ein, sobald Bewegung erkannt wurde.

So befestigen Sie die Leuchte auf der Montageplatte:

- Setzen Sie die Leuchte auf die Montageplatte, so dass die Pfeile zueinander zeigen.



Anschließend drehen Sie die Leuchte im Uhrzeigersinn und befestigen Sie die Leuchte mit beiliegenden Sicherheitsschrauben.



4.1 Initialisierungsphase


Mit Bewegungsmelder

Leuchte mit Bewegungsmelder

Nach jedem Zuschalten der Spannung startet die Initialisierungsphase.

Verhalten der Leuchte während der Initialisierungsphase

- Die Leuchte ist an.
- Die LEDs im Bewegungsmelder blinken abwechselnd 1-mal rot, 1-mal grün, 1-mal blau.
- Die Leuchte ist nach ca. 25 Sekunden betriebsbereit und arbeitet gemäß eingestelltem Werksprogramm.

 Rote LED = Lichtkanal, Master-Schaltung; grüne LED = Slave-Schaltung; blaue LED = Programmiermodus; gelbe LED = Dämmerungsschalter

4.2 Werksprogramm

Mit Bewegungsmelder

Die Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder befindet sich im folgenden Werksprogramm:

- Helligkeits-Sollwert: 50 Lux
- Nachlaufzeit für Beleuchtungsdauer: 5 Minuten
- Betriebsmodus: Vollautomatik
- Orientierungslicht: Ein (10%)
- Nachlaufzeit für Orientierungslicht: 1 Minute
- Betriebsart: Master

4.3 Regelbetrieb

Im Regelbetriebsmodus steuert der Bewegungsmelder die Beleuchtung in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen und detektierten Bewegungen.

Verhalten der LEDs

Die Leuchte schaltet das Licht ein:

Voraussetzungen:

- Helligkeits-Sollwert ist unterschritten

und

- Der Bewegungsmelder detektiert im Erfassungsbereich eine Bewegung


Die Leuchte schaltet das Licht aus:

Voraussetzungen:

- Helligkeits-Sollwert ist überschritten

und

- Der Bewegungsmelder detektiert im Erfassungsbereich keine Bewegung

 Der Bewegungsmelder ist deaktiviert, wenn der Helligkeits-Sollwert geringer ist als das Umgebungslicht.

5 Einstellungen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Pollerleuchte einzustellen und zu steuern.

5.1 ALVA BL

5.1.1 Beleuchtung ein-/ausschalten

Die Steuerung erfolgt durch externe Geräte wie Lichtschalter. Zu- und Abschalten der Netzspannung schaltet die Leuchte ein-/aus.

5.2 ALVA BL mit DALI-Schnittstelle

5.2.1 Leuchte ein-/ausschalten und dimmen

Die Steuerung erfolgt per DALI-Schnittstelle. DALI-Steuertelegramme können die Funktion **Leuchte ein-/ausschalten** und **Leuchte dimmen** auslösen.


5.3 ALVA BL mit DALI-Schnittstelle und Bewegungsmelder

Zusätzlich zur Steuerung per DALI-Schnittstelle können umfangreiche Einstellungen per Fernbedienung vorgenommen werden.

Mit DALI-Schnittstelle

Mobil-PDi/Dali

Die Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDi/Dali (Artikel-Nr. ep10425899) ermöglicht Elektroinstallateuren und Anwendern die komfortable Einstellung verschiedener Parameter und Sonderfunktionen. Diese Fernbedienung ist als Zubehör erhältlich.



Für den optimalen Empfang richten Sie die Fernbedienung bei der Programmierung direkt auf den Melder.





Beachten Sie, dass bei direkter Sonnenstrahlung die Standardreichweite von ca. 4 m durch den Sonnen-Infrarotanteil reduziert werden kann.

5.3.1 Beleuchtung ein-/ausschalten

Mit der Funktion **Beleuchtung ein-/ausschalten** kann die Leuchte per Fernbedienung geschaltet werden.

Diese Funktion ist nur temporär aktiv. Der Melder kehrt in den Regelbetriebsmodus zurück, wenn keine Bewegung im Erfassungsbereich detektiert wurde und die voreingestellte Nachlaufzeit abgelaufen ist.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|----------------------------|---|
| Leuchte einschalten | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  . ✓ Die Leuchte ist eingeschaltet. |
| Leuchte ausschalten | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  . ✓ Die Beleuchtung ist ausgeschaltet. |

5.3.2 Dämmerungsschalter aktivieren

Mit der Funktion **Dämmerungsschalter aktivieren** wird die Beleuchtung bei veränderten Lichtverhältnissen automatisch gesteuert. In diesem Modus funktioniert der Bewegungsmelder wie ein Dämmerungsschalter und muss vorher als Master-Melder deklariert sein.



Wie Sie den Bewegungsmelder als Master-Melder deklarieren finden Sie im Kapitel **Master- / Slave-Schaltung**, Seite 27.

Die Aktivierung des Dämmerungsschaltes stellt ein Wechsel der Betriebsart dar. Nach jedem Wechsel der Betriebsart arbeitet die Leuchte in den Werkseinstellungen.

Der Dämmerungsschalter kann nur per Fernbedienung aktiviert werden. In der Werkseinstellung ist der Dämmerungswert, auf ca. 50 Lux voreingestellt.

Bei veränderten Lichtverhältnissen von Dunkel-zu-Hell startet eine Verzögerungszeit von ca. 5 Minuten um häufiges Ein- und Ausschalten der Leuchte zu verhindern.

So wird die Beleuchtung eingeschaltet:




Voraussetzung:

- Das Umgebungslicht liegt unterhalb des voreingestellten Dämmerungsschaltwerts.

So wird die Beleuchtung ausgeschaltet:






Voraussetzung:



- Das Umgebungslicht ist mindestens 5 Minuten lang wesentlich heller als der voreingestellte Dämmerungsschaltwert.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--------------------------------------|---|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| Dämmerungsschalter aktivieren | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste , ggf. mehrfach, bis die gelbe LED blinkt. ✓ Im Sensorkopf blinkt die gelbe LED 3-mal kurz auf. ✓ Der Dämmerungsschalter ist jetzt aktiviert. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert. ✓ Die Beleuchtung geht aus. |

5.3.3 Dämmerungsschaltwert einstellen

Mit der Funktion **Dämmerungsschaltwert einstellen** können Sie per Fernbedienung einen festen Lux-Wert oder den aktuellen Lux-Wert mit der Augenfunktion einstellen.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--|--|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| Dämmerungsschaltwert einstellen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wählen Sie zwischen den Tasten  bis . Der Dämmerungsschaltwert entspricht dem durch 10 geteilten Wert auf den Tasten. Bsp.: Taste  = 10 Lux ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. <p>Bei Tagesbetrieb  ist der Lichtsensor deaktiviert.</p> |

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|---|--|
| Aktuellen Lux-Wert für Dämmerungsschaltwert einstellen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert. ✓ Die Beleuchtung geht aus. |

5.3.4 Nachlaufzeit für Beleuchtungsdauer einstellen

Mit der Funktion **Nachlaufzeit für Beleuchtungsdauer einstellen** können Sie die Leuchtdauer der Leuchten nach der letzten Bewegung bestimmen.

Diese Zeit kann per Fernbedienung zwischen 1 Minute und 30 Minuten gewählt werden.




So wird die Nachlaufzeit aktiviert:



Voraussetzungen:

- Das Umgebungslicht liegt unter dem voreingestellten Dämmerungsschaltwert
- Die Leuchte wird durch Bewegung eingeschaltet
- Der Bewegungsmelder detektiert im Erfassungsbereich keine Bewegung mehr
- ✓ Die Nachlaufzeit für die Beleuchtungsdauer startet



Die Nachlaufzeit startet von vorne, sobald im Erfassungsbereich eine neue Bewegung detektiert wurde.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--|---|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| Nachlaufzeit zwischen 1-15 Minuten wählen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wählen Sie zwischen den Tasten  bis  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--|--|
| Nachlaufzeit für 30 Minuten bestimmen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie 2-mal nacheinander auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert. ✓ Die Beleuchtung geht aus. |

5.3.5 Orientierungslicht einstellen

Die Funktion **Orientierungslicht einstellen** ermöglicht eine dezente Ausleuchtung bei Dunkelheit. Sie können per Fernbedienung das Orientierungslicht zwischen 10% und 20% der maximalen Beleuchtungsstärke wählen.

Voraussetzungen:

- Die Funktion **Nachlaufzeit für Orientierungslicht einstellen** ist dauerhaft aktiviert

So wird das Orientierungslicht eingeschaltet:






Voraussetzungen:

- Im Erfassungsbereich wird keine Bewegung detektiert
- Die voreingestellte Nachlaufzeit für die Beleuchtungsdauer ist abgelaufen
- Das Umgebungslicht liegt unterhalb des eingestellten Helligkeits-Sollwertes
- ✓ Der Bewegungsmelder schaltet das Orientierungslicht ein

So wird das Orientierungslicht ausgeschaltet:

Voraussetzungen:

- Das Umgebungslicht liegt oberhalb des eingestellten Helligkeits-Sollwertes
- ✓ Der Bewegungsmelder schaltet das Orientierungslicht trotz der erfassten Bewegung aus

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--|---|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| Orientierungslicht dauerhaft aktivieren | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Orientierungslicht zwischen 10% und 20% bestimmen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf ✓ Die Leuchte schaltet 20% der maximalen Beleuchtungsstärke ein <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie wiederholt auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf ✓ Die Leuchte schaltet 10% der maximalen Beleuchtungsstärke ein |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert ✓ Die Beleuchtung geht aus |

5.3.6 Nachlaufzeit für Orientierungslicht einstellen






Mit der Funktion **Nachlaufzeit für Orientierungslicht einstellen** haben Sie die Möglichkeit Ihre Wegbeleuchtung dauerhaft oder für eine begrenzte Zeit einzuschalten.

Diese Zeit kann per Fernbedienung zwischen 1 Minute und 60 Minuten gewählt werden.

So wird die Nachlaufzeit aktiviert:

Voraussetzungen:

- Das Orientierungslicht wurde per Fernbedienung aktiviert
- Das Umgebungslicht liegt unterhalb des voreingestellten Dämmerungsschaltwerts
- Im Erfassungsbereich wird keine Bewegung detektiert
- ✓ Das Orientierungslicht wird eingeschaltet

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|---|---|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| Nachlaufzeit für Orientierungslicht zwischen 1-60 Minuten wählen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wählen Sie zwischen den Tasten  bis  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Orientierungslicht dauerhaft deaktivieren | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert ✓ Die Beleuchtung geht aus |

5.3.7 Vollautomatik-Modus

Im **Vollautomatik-Modus** schaltet der Bewegungsmelder die Leuchte automatisch Ein- und Aus bei detektierter Bewegung in Abhängigkeit von der voreingestellten Helligkeits-Sollwert.

Diese Funktion ist als Werkseinstellung aktiviert.

Die Leuchte wird automatisch eingeschaltet:

Voraussetzungen:


- Das Umgebungslicht liegt unterhalb des voreingestellten Dämmerungswerts
- Der Bewegungsmelder detektiert eine Bewegung im Erfassungsbereich
- ✓ Der Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung ein



Die Leuchte wird automatisch ausgeschaltet:

Voraussetzungen:

- Das Umgebungslicht liegt oberhalb des voreingestellten Helligkeits-Sollwertes
- oder**
- Das Umgebungslicht liegt unterhalb des voreingestellten Helligkeits-Sollwertes und im Erfassungsbereich wird keine Bewegung mehr detektiert
 - Die voreingestellte Nachlaufzeit für die Beleuchtungsdauer ist abgelaufen
 - ✓ Der Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung **aus** oder wechselt in den Zustand Orientierungslicht **ein**, sofern aktiviert.

Wie Sie das Orientierungslicht aktivieren können, finden Sie im Kapitel **Orientierungslicht einstellen**, Seite 23.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--------------------------------|--|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen</p> |

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|---------------------------------------|--|
| Vollautomatik-Modus aktivieren | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert ✓ Die Beleuchtung geht aus |

5.3.8 Master- / Slave-Schaltung

Mit der Funktion **Master- / Slave-Schaltung** kann der Erfassungsbereich der Bewegungsmelder gezielt erweitert werden. Durch die integrierte DALI-Schnittstelle lassen sich parallel geschaltete Pollerleuchten mit Bewegungsmelder als Master- oder als Slave-Melder deklarieren.

Ein als Master-Melder deklarierter Bewegungsmelder misst permanent das Umgebungslicht und erfasst Bewegungen. Der Slave-Melder hingegen detektiert nur Bewegung.

Wenn der Dämmerungsschaltwert unterschritten wurde, schaltet der Master-Melder das Orientierungslicht ein, sofern es aktiviert wurde. Wenn der Dämmerungsschaltwert unterschritten wurde und zudem eine Bewegung detektiert wird, dann schaltet der Master-Melder die Beleuchtung ein.

Die Nachlaufzeit kann nur an dem Master-Melder eingestellt werden, daher sollte die Montage am dunkelsten Ort erfolgen, z. B. unter einem Baum.

Bei erfasster Bewegung sendet der Slave-Melder alle 30 Sekunden ein EIN-Steuertelegramm an den Master-Melder. Der Master-Melder schaltet das Licht bei allen über den DALI-Bus verbundenen DALI-Leuchten ein bzw. die Nachlaufzeit startet von vorne.

Der Master-Melder liest auf der DALI-Adresse 15, die Slave-Melder schreiben auf die DALI-Adresse 15. Die Adressen sind festgelegt und können nicht verändert werden.

Diese Funktion kann nur per Fernbedienung aktiviert werden.



An einer Dali-Gruppe können parallel max. 8 Pollerleuchten mit Bewegungsmelder angeschlossen werden.

Die Aktivierung der Master- oder Slave-Funktion stellt einen Wechsel der Betriebsart dar. Nach jedem Wechsel der Betriebsart arbeitet die Leuchte in den Werkseinstellungen.

So wird die Beleuchtung eingeschaltet:





Voraussetzungen:

- Das Umgebungslicht liegt unterhalb des voreingestellten Dämmerungsschaltwerts
- ✓ Das Orientierungslicht wird eingeschaltet, sofern aktiviert
- Der Slave-Melder oder der Master-Melder detektiert eine Bewegung
- ✓ Der Master-Melder schaltet die Leuchten ein

So verlängert sich die Nachlaufzeit:

Voraussetzungen:

- Die Beleuchtung ist eingeschaltet
- Mindestens einer der Slave-Melder oder der Master-Melder detektiert eine Bewegung
- ✓ Die Nachlaufzeit startet von vorne

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|--------------------------------------|--|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED ✓ Die Beleuchtung ist eingeschaltet <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen</p> |
| Melder als Slave deklarieren | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die grüne LED 3-mal kurz auf. |
| Melder als Master deklarieren | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf blinkt die rote LED 3-mal kurz auf. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert ✓ Die Beleuchtung geht aus. |





5.3.9 Weitere Einstellungen per Fernbedienung

LED Feedback

LEDs ein- / ausschalten




Die im Sensorkopf integrierten LEDs zeigen den Zustand des Bewegungsmelders an. Diese Funktion kann per Fernbedienung ein- / ausgeschaltet werden.

Die rote LED blinkt bei detektierter Bewegung im Erfassungsbereich oder wenn ein Befehl der Fernbedienung empfangen wird. Die blaue LED leuchtet, wenn der Melder im Programmiermodus ist.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|---------------------------------|---|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist ausgeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| LEDs ausschalten | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die Funktion wurde übernommen. ✓ Im Sensorkopf ist die blaue LED für ca. 3 Sekunden deaktiviert. |
| LEDs einschalten | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die Funktion wurde übernommen. ✓ Im Sensorkopf blinkt die blaue LED für ca. 3 Sekunden. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert. |

Zurücksetzen/Reset

Mit der Funktion **Zurücksetzen/Reset** werden alle vorgenommenen Einstellungen gelöscht. Der Melder befindet sich im ausgeliefertem Werksprogramm.

| Die Funktion einstellen | Bedienschritte |
|---------------------------------------|---|
| Programmiermodus öffnen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Im Sensorkopf leuchtet die blaue LED. ✓ Die Beleuchtung ist ausgeschaltet. <p>Während dieser Zeit reagiert der Melder nicht auf Bewegungen.</p> |
| Zurücksetzen auf Werksprogramm | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie die Taste  ✓ Die Funktion wurde übernommen. ✓ Im Sensorkopf blinken die blaue und die rote LED abwechselnd. |
| Programmiermodus beenden | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drücken Sie auf die Taste  ✓ Die blaue LED erlischt. ✓ Die Einstellungen sind abgespeichert. |

6 Wartung

Die Leuchte enthält keine Bauteile, die gewartet werden müssen. Es darf nur das komplette Gerät ausgetauscht werden.

6.1 Reinigung

ACHTUNG!

Beschädigung des Geräts bei Verwendung falscher Pflegemittel!

- Verwenden Sie ein fusselfreies, trockenes oder mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

6.2 Störungsbehebung

| Problemlösung | Störung | Ursache |
|---------------|---|--|
| | Beleuchtung ist aus | <ul style="list-style-type: none"> • Umgebungslicht liegt oberhalb des voreingestellten Dämmerungsschaltwerts. • Beleuchtung wurde manuell ausgeschaltet. • Die Nachlaufzeit wurde zu kurz eingestellt. |
| | Beleuchtung wird bei „Dunkelheit“ trotz Anwesenheit ausgeschaltet. | <ul style="list-style-type: none"> • Umgebungslicht liegt oberhalb des voreingestellten Dämmerungsschaltwerts. • Beleuchtung wurde manuell ausgeschaltet. |
| | Beleuchtung schaltet nicht aus, bzw. Beleuchtung schaltet bei Abwesenheit spontan ein. | <ul style="list-style-type: none"> • Die Nachlaufzeit ist noch nicht abgelaufen. • Fehlschaltung durch Tiere oder durch andere Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel sich bewegende Blätter im Erfassungsbereich |
| | Melder reagiert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Netzspannung prüfen. |

7 Technische Daten

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Netzspannung | Betriebsspannung | 230 V ~ |
| | Leistungsaufnahme | ca. 16 W |
| | Einschaltstrom | max. 20 A |
| | Stromaufnahme | ca. 80 mA |
| Einstellungen | Fernbedienung | Mobil-PDi/Dali |
| Bewegungsmelder | Nachlaufzeit | ca. 1 Min. - 30 Min. |
| | Helligkeits-Sollwert | ca. 10 - Tagbetrieb |
| | Orientierungslicht | 10% - 20% |
| | Nachlaufzeit | ca. 1 Min. - 60 Min. |
| | Orientierungslicht | ca. 1 Min. - 60 Min. |
| | Leistungsaufnahme | 0,2 W |
| | Erfassungsbereich | 140° |
| | Reichweite | 6 m |
| Schnittstelle | BL-ALV xx xxx 8xx x DALI | DALI |
| Farbwiedergabeindex | | CRI > 80 |
| Lichtaustritt | | 360° |
| Lichtfarbe | BL-ALV xx xxx 830 | 3000 K |
| | BL-ALV xx xxx 840 | 4000 K |
| Lichtstrom | BL-ALV xx xxx 830 | |
| | Transparent | ca. 1030 lm |
| | Opal | ca. 845 lm |
| | BL-ALV xx xxx 840 | |
| | Transparent | ca. 1160 lm |
| | Opal | ca. 980 lm |
| Ausstrahlungswinkel | Transparent | 159° |
| | Opal | 283° |
| Temperaturbereich | Betrieb | -25° C ... +40° C |
| Schutzklasse | | I |
| Schutzart | | IP 65 (Leuchtenkopf), IP 54 (Sockel mit Anschlussdose) |
| Anschlussklemme | | 2,5mm ² /1,5mm ² |
| Abmessungen | Höhe | 940 mm |
| | Durchmesser | Ø 170 mm |
| Farbe | weiß | ähnlich RAL 9016 |
| | anthrazit | ähnlich RAL 7024 |

CE-Erklärung

8 EG-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien:

- EMC 2004/108/EC
- LVD 2006/95/EC
- RoHS 2011/65/EU

9 Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Restmüll entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerät fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

10 ESYLUX Herstellergarantie

ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.